



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



Znak DZPiZ-380-3/2018

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie okresowych przeglądów i zabiegów konserwacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”.

- Wykonawca** – Proszę o podanie ilości punktów badań mikrobiologicznych w Salach operacyjnych.
Odpowiedź – 10 punktów badań mikrobiologicznych.
- Wykonawca** – Czy wymagana jest próba szczelności filtrów HEPA po ich wymianie?
Odpowiedź – TAK.
- Wykonawca** – Proszę o podanie stężenia glikolu?
Odpowiedź – Stężenie glikolu gwarantujące próg pracy rzędu -25 do -30°C tj. 45–50%.
- Wykonawca** – Na jakich sterownikach opiera się automatyka centrali wentylacyjnej Clima Gold?
Odpowiedź – Automatyka opiera się na sterownikach Siemens numer 36.000 w centralach Klima-produkt oraz w sterownikach PC05 i SX-J032 firmy STEUER ACS w centrali Sali operacyjnej w oddziale laryngologii.

Staszów, dnia 6.02.2018 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie