CZĘŚĆ DO ROZBUDOWY - NIE REALIZOWAĆ INSTALACJI
W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ INSTALACJĘ WYKONAĆ, TAK ABY BYŁA
MOŻLIWOŚC PODŁĄCZENIA W PRZYPADKU REALIZCJI ROZBUDOWY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PRZEBUDOWA		
2/01	SEKRETARIAT	17,00m
2/02	SALA CHORYCH	19,40m
2/03	SANITARIAT	4,50m
2/04	SALA CHORYCH	25,40m
2/05	SANITARIAT	4,50m
2/06	SALA CHORYCH	24,70m
2/07	SANITARIAT	4,50m
2/08	SALA CHORYCH	34,70m
2/09	SANITARIAT	4,50m
2/10	POKÓJ SOCJALNY	9,40m
2/11	DYŻURKA	9,60m
2/12	POKÓJ BADAŃ	19,40m
2/13	MAGAZYN	14,20m
2/14	WC PERSONELU	5,00m
2/15	KORYTARZ	22,90m
2/16	SALA CHORYCH	23,50m
2/17	SANITARIAT	4,50m
2/18	SALA CHORYCH	25,90m
2/19	SANITARIAT	4,50m
2/20	ZAPLECZE KUCHENNE	11,90m
2/21	SALA CHORYCH	25,20m
2/22	SANITARIAT	5,00m
2/23	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12,50m
2/24	PRZEDSIONEK	3,50m
2/25	BRUDOWNIK	8,60m
2/26	SALA REHABILITACYJNA	16,50m
2/27	KLATKA	10,20m
2/28	SANITARIAT	3,40m
2/29	ŚLUZA	2,70m
2/30	ŚLUZA	3,30m
2/31	KLATKA	8,70m
2/32	SANITARIAT	3,70m
2/33	KORYTARZ	96,40m
2/34	KORYTARZ	6,40m
2/35	KLATKA SCHODOWA	14,60m
	RAZEM:	510,30m

ROZBUDOWA		
2/36	POM. PRZYGOTOWANIA LEKÓW	26,70m
2/37	SALA CHORYCH	22,20m
2/38	SANITARIAT	5,20m
2/39	SALA CHORYCH	22,10m
2/40	SANITARIAT	5,20m
2/41	SALA CHORYCH	21,40m
2/42	SANITARIAT	5,20m
2/43	SALA CHORYCH	21,40m
2/44	SANITARIAT	5,20m
2/45	KLATKA SCHODOWA	20,50m
2/46	HOLL	8,90m
2/47	SALA CHORYCH	18,00m
2/48	SANITARIAT	5,00m
2/49	SALA CHORYCH	18,00m
2/50	SANITARIAT	5,00m
2/51	SALA CHORYCH	17,80m
2/52	SANITARIAT	5,00m
2/53	SALA CHORYCH	17,80m
2/54	SANITARIAT	5,00m
2/55	SALA CHORYCH	17,80m
2/56	SANITARIAT	5,20m
2/57	KORYTARZ	67,80m
2/58	SALA OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ	107,10m
2/59	PRZEDSIONEK	7,40m
2/60	KLATKA SCHODOWA	26,40m
	RAZEM:	487,10m

RAZEM 1 PIĘTRO: 997,40m²

NOWE ŚCIANY

ZAMUROWANIE

WYKUCIE

LEGENDA :

- łącznik jednobiegunowy; schodowy; krzyżowy; świecznikowy; łącznik o szczelności IP65; bistabilny
- gniazdo RJ45
- zasilanie wentylatora sprzężonego z oświetleniem
- Kamera IP kompaktowa (nawiązać do istniejącego monitoringu w budynku)
- Kamera IP sufitowa (nawiązać do istniejącego monitoringu w budynku)

Oprawy oświetleniowe:

1 - LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC LED PT 840 1x48W, IP44 lub równoważne
2 - LUGCLASSIC ECO LED SATIN 840 37W lub równoważne
3 - LUG OFFICE LED PT 4900 840 MAT 37W lub równoważne
4 - LUG MEDICA 1 LED PT 600 4900 840 MAT 39W IP65 lub równoważne
5 - LUG ATLANTYK LED 840 45W IP65 lub równoważne
6 - LUG CALLA LED 840 26W IP65 lub równoważne (nad umywalkami montować na ścianie na wysokości 2,2m)
7 - LED 840 37W IP65 lub równoważne (oświetlenie zewnętrzne)

- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem zgodnym z kierunkiem ewakuacji z autotestem
- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem "WYJSCIE EWAKUACYJNE" z autotestem
- Oświetlenie doświetlająca w technologii LED z autotestem
- Oprawa do zasilania napięciem 230V oraz 24V

UWAGA: Podane produkty traktować jako przykładowe. Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, może zastosować produkt równoważny o parametrach technicznych, jakościowych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy.

UWAGA: Projektowane kamery nawiązać do istniejącego monitoringu w budynku.

Rysunek	RZUT I–PIĘTRA – ODDZ. WEWNĘTRZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE		Nr rys. E1
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 09.2017
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala 1:100
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kutyła	1/TBG/98	