


ZABUDOWA ODWODNIENIA

Nawierzchnia brukowa do kl. A 15 - C 250



* $y \geq$ wysokość korytka pomniejszona o - 10 cm

Klasa obciążenia według normy PN EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250
Fundament: szerokość x / grubość z / wysokość y (w cm)		10 / 10 / *	10 / 10 / *	10 / 15 / *
Podana klasa betonu to klasa minimalna				
EN 206-1 / DIN 1045-2	fundament nie narażony na przemarzanie	C 20/25	C 20/25	C 20/25
	fundament narażony na przemarzanie	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1	C 30/37 XD 1



ZESPÓŁ USŁUG TECHNICZNYCH

ul. LEGIONÓW POLSKICH 78 , 28-200 STASZÓW

Inwestor	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE	Zleceniodawca	SPZZOZ w Staszowie ul. 11-go listopada 78 , 28-200 Staszów		
Zadanie	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA RUROCIĄGÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPÓŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE	Obiekt	Staszów, dz.nr ew. 5871/4. Rurociągi wewnętrznej instalacji wody.		
Nazwa rys.	RUROCIĄGI KANALIZACJI DESZCZOWEJ. ODWODNIENIA PODJAZU - PRZEKRÓJ		Nr rysunku IK-5.00	Skala ---	Format A4
AUTOR PROJEKTU		SPECJALNOŚĆ	UPRAWNIENIA	DATA	PODPIS
Opracował : inż. Marek Burzyński		Konstrukcyjna	74/TBG/94		
Sprawdził : mgr inż. Jerzy Zieliński		Instalacyjna Konstrukcyjna	112/A/Tbg/94 229/TBG/94		
Projektant: mgr inż. Błażej Warszawa		Instalacyjna	POM/0041/POOS/07		