



ZESTAWIENIE ARMATURY DLA INSTALACJI C.W.U., G.C.W.U., Z.W.U., P.Poż.			
Ozn.	Nazwa	Ilość szt.	Charakterystyka
1	Filtr siatkowy	1	Dn25
2	Filtr osadnik siatkowy, żelazny kotłowy	2	Dn60
3	Zawór zwrotny kotłowy/ antyuzwznowy p.poż typ EA	1	Dn65
4	Pompa obiegowa	1	V=1,60 m³/h, H=1,5 m a.s.w, Na=6-40W, U=1-230V, t=110°C
5	Zawór odchylający kudyowy gilotnowy	6	Dn50
6	Zawór odchylający kudyowy gilotnowy	6	Dn25
7	Zawór zwrotny	1	Dn25
8	Zawór zwrotny	1	Dn60
9	Stawiczny zawór równowagiowy	1	Dn25
10	Wodomierz c.w.u.l.	1	Dn50
11	Termometr techniczny prosty	2	zakres 0÷120°C
12	Mierownik z kulkąm marmonetycznym	4	zakres 0÷6 bar
13	Wodomierz z.w.u.l.	1	Dn60
14	Zawór bezpieczeństwa	1	Dn25
15	Zawór bezpieczeństwa	1	Dn50
16	Stawownik pompy sygnalizyjnej	1	

LUB INNE O PODOBNYCH PARAMETRACH

Długość izolacji przyjęć jak długość nr instalacyjnych.

Rysunek	INSTALACJA WODY SCHEMAT		Nr rys. 1
Obiekt	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM – ANEKS		Data: 01.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78		Skala/Forma: A4
Branża	Instalacyjna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. K. Sopa	SWK/0233/PWBS/16	