



Uwaga:  
Istniejące rozdzielnice sieci IT, znajdujące się w budynku nowego bloku operacyjnego, należy wyposażyć w kasety sygnalizacyjno-kontrolne MK2430 i połączyć z projektowanym systemem komunikacji sieci IT. Istniejące kasety bloku operacyjnego należy podłączyć do projektowanego systemu komunikacji sieci IT.

Rysunek	SCHEMAT KOMUNIKACJI SIECI IT		Nr rys. E13
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 01.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kułyła	1/TBG/98	