



Oznaczenia aparatów	LK1	LK2	LK3	O1	O2	O3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8
Opis	Lampki kontrolne	Lampki kontrolne	Lampki kontrolne	Ochronnik B+C	Ochronnik B+C	Ochronnik B+C	Zasilanie podstawowe rozdzielnica R812 pom. 2/57	Zasilanie UPS rozdzielnica R812 pom. 2/57	Zasilanie agregat rozdzielnica R812 pom. 2/57	Oświetlenie podstawowe pom. 2/58	Oświetlenie pom. 2/58	Główna 1-f. pom. 2/58	Awaryjne ewakuacyjne pom. 1/21, 2/58, 2/59, 2/60	Wyjście 1-f. rozdzielnica R812 pom. 2/34
Typ kabla	—	—	—	—	—	—	YDYzo 5x25	YDYzo 5x10	YDYzo 5x10	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x2,5

Rysunek	RZUT 1 PIĘTRA – O. WEWNĘTRZNY SCHEMAT ROZDZIELNICZY RB13			Nr rys. E6
Investycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM			Data: 01.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78			Skala
Branża	Elektryczna	Nr upr.		Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12		
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kućtyło	1/TBG/98		