



Oznaczenia aparatów	Q1	LK1	LK2	LK3	O1	O2	O3	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18
Opis	Główny wyłącznik p. poż.	Lampki kontrolne	Lampki kontrolne	Lampki kontrolne	Ochronnik B+C	Ochronnik B+C	Ochronnik B+C	Oświetlenie podstawowe pom. 2/46, 2/57	Oświetlenie podstawowe pom. 2/36	Oświetlenie podstawowe pom. 2/37÷2/40	Oświetlenie podstawowe pom. 2/41÷2/44	Oświetlenie podstawowe pom. 2/47÷2/52	Oświetlenie podstawowe pom. 2/53÷2/56	Gniazda 1-f pom. 2/36	Gniazda 1-f pom. 2/37÷2/40	Gniazda 1-f pom. 2/41÷2/44	Gniazda 1-f pom. 2/47÷2/52, 2/57	Gniazda 1-f pom. 2/53÷2/56, 2/57	Gniazda 1-f kom. pom. 2/36	Oświetlenie ewakuacyjne, awaryjne pom. 2/46, 2/57	Gniazda 1-f kom. pom. 2/36	Gniazda 1-f kom. pom. 2/36	Gniazda 1-f pom. 2/36, 2/37, 2/39, 2/41, 2/43, 2/47, 2/49, 2/51, 2/53, 2/55	Oświetlenie pom. 2/36, 2/37, 2/39, 2/41, 2/43	Oświetlenie pom. 2/47, 2/49, 2/51, 2/53, 2/55, 2/57
Typ kabla	—	—	—	—	—	—	—	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	

Rysunek	RZUT 1 PIĘTRA – 0. WEWNĘTRZNY SCHEMAT ROZDZIELNICY RB12		Nr rys. E7
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM		Data: 01.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4		Skala
Branża	Elektryczna	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Kutyla	1/TBG/98	