



OIOM	
3298	MAGAZYN 14,43m <sup>2</sup>
3297	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 6,10m <sup>2</sup>
3298	KORYTARZ 30,50m <sup>2</sup>
3298A	POCZESKALNIA (SLUZA) 9,00m <sup>2</sup>
3298	KŁATKA SCHODOWA 14,63m <sup>2</sup>
3298	KORYTARZ 11,80m <sup>2</sup>
3301	MAGAZYN 6,30m <sup>2</sup>
3302	BRUDOWNIK 8,30m <sup>2</sup>
3303	KORYTARZ 7,50m <sup>2</sup>
3304	POM. PORZĄDKOWE 7,33m <sup>2</sup>
3305	POM. ODDZIAŁOWEJ 13,50m <sup>2</sup>
RAZEM 129,50m <sup>2</sup>	

ROZBUDOWA - OIOM	
3306	SALA INTENSYWNEJ TERAPII 117,80m <sup>2</sup>
3306A	SALA INTENSYWNEJ TERAPII 1 OSOBOWA 21,10m <sup>2</sup>
3307	KŁATKA SCHODOWA 20,50m <sup>2</sup>
3308	HOLL 8,90m <sup>2</sup>
3309	SLUZA 4,90m <sup>2</sup>
3340	SANITARIAT 4,50m <sup>2</sup>
3341	IZOLATKA 18,10m <sup>2</sup>
3342	PUNKT PIELGNIARSKI + POM. PRZYGOTOWANIA LEKÓW 13,50m <sup>2</sup>
3343	POMIESZCZENIE SOCJALNE 17,50m <sup>2</sup>
3344	SANITARIAT 4,50m <sup>2</sup>
3345	POKOJ LECARSKI 19,40m <sup>2</sup>
3346	POKOJ GRYNATYKATORA 13,50m <sup>2</sup>
3347	SALA ZABIEGOWA 18,50m <sup>2</sup>
3348	KORYTARZ 67,80m <sup>2</sup>
RAZEM 361,00m <sup>2</sup>	

	NOWE ŚCIANY
	ZAMUROWANIE
	WYKUCIE

- LEGENDA :
- Łącznik jednobiegunowy; schodowy; krzyżowy; świecznikowy; łącznik o szczelności IP65; bistabilny
  - gniazdo RJ45
  - zasilanie wentylatora sprzężonego z oświetleniem
  - Kamera IP kompaktowa (nawiązując do istniejącego monitoringu w budynku)
  - Kamera IP sufitowa (nawiązując do istniejącego monitoringu w budynku)

- Oprawy oświetleniowe:
- 1 - LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC LED PT 840 1x48W, IP44 lub równoważne
  - 2 - LUGCLASSIC ECO LED SATIN 840 37W lub równoważne
  - 3 - LUG OFFICE LED PT 4900 840 MAT 37W lub równoważne
  - 4 - LUG MEDICA 1 LED PT 600 4900 840 MAT 39W IP65 lub równoważne
  - 5 - LUG ATLANTYK LED 840 45W IP65 lub równoważne
  - 6 - LUG CALLA LED 840 28W IP65 lub równoważne (nad umywalkami montować na ścianie na wysokości 2.2m)
  - 7 - LED 840 37W IP65 lub równoważne (oświetlenie zewnętrzne)

- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem zgodnym z kierunkiem ewakuacji z autotestem
- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE" z autotestem
- Oświetlenie doświetlające w technologii LED z autotestem

UWAGA: Podane produkty traktować jako przykładowe. Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, może zastosować produkt równoważny o parametrach technicznych, jakościowych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy.

UWAGA: Projektowane kamery nawiązają do istniejącego monitoringu w budynku.

Rysunek	RZUT II-PIĘTRA - GINEKOLOGIA, OIOM	Nr rys. E2
Inwestycja	INSTALACJA ELEKTRYCZNA - OŚWIELENIE MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM	Data: 04.2019
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4	Skala 1:100
Branża	Elektryczna	Nr upr. Podpis
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12
Sprawdzający		