



Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPIZ-380-18/2019

**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Przebudowę pompowni wody ppoż. i rurociągów wody ppoż. w budynku głównym SPZZOZ w Staszowie - I ETAP"**.

1. **Wykonawca** – W projekcie technicznych jest zapis "instalacja zasilania pomp zostanie zmodernizowana" czy oznacza to konieczność wykonania tablicy zasilającej zestaw hydroforowy i fragmentu instalacji elektrycznej. Jeśli zakres robót obejmuje wykonanie zasilania proszę o podanie parametrów istniejącego przyłącza elektrycznego do budynku hydroforni.  
**Odpowiedź – Sterowanie i automatyka do pomp p. pożarowych obejmuje zakres do wykonania po stronie wykonawcy. Co do zasilania elektrycznego pomp p. pożarowych należy podpiąć się do istniejącej rozdzielni elektrycznej znajdującej się w budynku hydroforni, zapas mocy około 80KW.**

2. **Wykonawca** – Proszę o uściślenie zapisu o "przebudowie rurociągów w budynku szpitala". Czy zakres robót obejmuje wymianę pionów instalacji p.poż i hydrantów wewnętrznych czy tylko wymianę poziomów instalacji p.poż.

**Odpowiedź – Zakres robót obejmuje wymianę poziomów instalacji p.poż.**

3. **Wykonawca** – W załączonym kosztorysie jest 150 pozycji przedmiarowych podzielonych na elementy. Które elementy (ewentualnie które pozycje) wchodzi w zakres obecnego przetargu. Proszę o aktualizację przedmiaru.

**Odpowiedź – Wszystkie pozycje wchodzi w zakres obecnego przetargu zamieszczone na stronie pod nazwą - przedmiar etap 1 Przebudowa pompowni wody ppoż. i rurociągów wody ppoż. w budynku głównym SPZZOZ W Staszowie realizowany w ramach inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim.**

4. **Wykonawca** – W projekcie technicznym występuje następujący zapis:  
"Ze wglądów realizacyjnych. dopuszcza się etapową realizację zadania lub jego podział na trzy wyodrębnione zadanie;

- 7.1. - przebudowa pompowni: - zestawienie materiałów p. 7.1
- 7.2. - przebudowa rurociągu podpionowego - zestawienie materiałów p.7.2
- 7.3. - przebudowa pionów hydrantowych - zestawienie materiałów p. 7. 3
- 7.4. - przebudowa pionów hydrantowych; - zestawienie materiałów p.7.3"

Proszę o wskazanie zadań do wykonania w bieżącym przetargu.

**Odpowiedź – ETAPY DO WYKONANIA ZADANIA TO punkt 7.1 i 7.2.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 3.07.2019 r.

Zatwierdzam:  
Dyrektor SPZZOZ w Staszowie