



**Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Staszowie**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl



DZPiZ-381-25/2019

Zmiana opisu przedmiotu Zamówienia

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje o zmianie przedmiotu Zamówienia (zaznaczone na niebiesko) w zapytaniu ofertowym na **„Wymianę uszkodzonych płomieniówek kotła parowego w kotłowni na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie”**

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana uszkodzonych rur płomieniowych w kotle parowym Babcock Wanson typ bwd 10 rok budowy 2007:
 - a) Przygotowanie dokumentacji technicznej naprawy urządzenia ciśnieniowego z godnie z zaleceniami UDT(ogólny opis urządzenia i zakres jego naprawy, Rysunek urządzenia i rysunki elementów umożliwiające ocenę planowanej naprawy oraz wykazy elementów podlegających procesowi naprawy, schematów, podzespołów, obwodów, Obliczenia wytrzymałościowe Wyniki prób i inne dane techniczne umożliwiające sprawdzenie doboru elementów, – jeżeli jest to uzasadnione zakresem naprawy; Dokumentację techniczno-ruchową lub jej część obejmującą zmiany wynikające z naprawy, Wykaz urządzeń zabezpieczających z podaniem ich typów, – jeżeli objęte są zakresem naprawy)
 - b) Demontaż włączników rewizyjnych,
 - c) Demontaż palnika
 - d) Czyszczenie przestrzeni spalinowych urządzenia,
 - e) Wycięcie uszkodzonych rur płomieniowych -56sztuk zgodnie z zaleceniami UDT
 - f) Montaż i spawanie nowych rur płomieniowych zgodnie z uzgodnioną procedurą UDT-56szt
 - g) Montaż zaślepień i kołnierzy zaślepiających,
 - h) Napełnienie urządzenia czynnikiem w celu wykonania próby,
 - i) Podłączenie urządzenia do wykonania próby ciśnieniowej,
 - j) Wykonanie próby ciśnieniowej wg zaleceń inspektora UDT
 - k) Przygotowanie do odbioru i odbiór wykonanych prac przez UDT
 - l) **Wykonanie otworu montażowego w ścianie (polegającego na demontażu okna w ścianie, demontażu podmurówki okna, ponowny montaż okna)**
 - m) **Uruchomienie kotła i przeprowadzenie prób rozruchowych kotła na ciepło**
 - n) **Sprawdzenie poprawności działania automatyki zabezpieczającej kotła**

2. Zmianie ulega także zapis § 1 ust 1 projektu umowy na zgodny z opisem przedmiotu Zamówienia przedstawionym powyżej.

3. W związku ze zmianą opisu przedmiotu Zamówienia zmianie ulega termin składania ofert:

Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres przetargi@szpitalstaszow.pl (wypełnione, wydrukowane, podpisane i zeskanowane załączniki) do dnia **19.09.2019 roku** do

godziny **12:00**, w kopertach z piskiem - „**Wymiana uszkodzonych płomieniówek kotła parowego w kotłowni na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie**”.

4. Pozostałe zapisy zaproszenia do składania ofert pozostają bez zmian.

Staszów, 12.09.2019 r.

Zatwierdzam

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie