





STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

	<p>Ośrodek Rzecznawstwa i Postępu Technicznego</p> <p>„SIMP-ZORPOT”</p> <p>27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 tel. (0..41) 275 54 75</p>
---	--

KARTA PRZEWODNIA

07 / 2023		
<p><u>Zamawiający:</u> Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie</p> <p>Znak i data zamówienia: zlecenie 08.05.2023 r</p> <p>Przedmiot opracowania: ocena stanu technicznego oraz ustalenie wartości rynkowej dwóch kotłów gazowych</p> <p>Zawartość opracowania : teczek 3</p>		
Osoby podpisujące	Data	Podpis
RZECZOZNAWCA: mgr inż. Piotr Szafrąński	15.05.2023 r.	  <p>Rzecznawca SIMP mgr inż. Piotr Szafrąński 705 - pojazdy samochodowe i ciągniki 830 - wycena maszyn, urządzeń i pojazdów</p>
DYREKTOR OŚRODKA Inż. Jan Pudło	15.05.2023 r.	 <p>OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA I POSTĘPU TECHNICZNEGO "SIMP ZORPOT" w Starachowicach DYREKTOR Inż. Jan Pudło</p>

17.05.

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

	<p>Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego</p> <p>„SIMP-ZORPOT”</p> <p>27-200 Starachowice, ul. Radomska 29 tel. (0..41) 275 54 75</p>
---	--

OCENA TECHNICZNA NR 7/ 2023 z dnia 08.05.23

OCENA STANU TECHNICZNEGO ORAZ OKREŚLENIE WARTOŚCI DWÓCH KOTŁÓW GAZOWYCH

Rzeczoznawca : mgr inż. Piotr Szafrąński – rzeczoznawca certyfikowany PZMOT, numer identyfikacyjny rzeczoznawcy RS001028 .

Przedmiot i zakres opinii : ocena stanu technicznego oraz ustalenie wartości rynkowej

- Kocioł gazowy BABCOK WANSON z palnikiem LNTA 0
- Kocioł gazowy RUMIA z palnikiem Waishaupt G-3-1

Zleceniodawca / Właściciel : Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Zleceniobiorca : Zleceniobiorcą jest Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego „SIMP-ZORPOT” w Starachowicach .

Podstawa formalno- merytoryczna wykona opinii :

- Zlecenie z dnia 08.05.2023 r.
- Rynek wtórny:

Cel sporządzenia wyceny : ocena stanu technicznego oraz ustalenie wartości rynkowej Kotłów gazowych do celów sprzedaży na rynku wtórnym :

DANE IDENTYFIKACYJNE		
Marka:	BABCOK WANSON	
Typ /Rodzaj	BWD	GAZOWY
Model:	J0 BWD-10	
Nr fabryczny	14462	
Rok produkcji/Ilość miejsc	2007	1
MOC CIEPLNA	767 KW	
Ciśnienie robocze	10 bar	
Rodzaj paliwa	Gaz GR2	
Temperatur pracy	201 °C	
Data oględzin	26.41.2023	
DOKUMENTACJA / DTR	JEST	

OGÓLNA OCENA : stan ŚREDNI – nie wymaga nakładów finansowych.
 Piec posiada wszelkie badania i jest w ciągłej eksploatacji

Kocioł gazowy RUMIA z palnikiem Waishaupt G-3-1



Warunki i ograniczenia.

Ocenę techniczną oraz oparto na podstawie oględzin pojazdów na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie


Rzecznik dokonał oględzin kotłów będących w rzeczywistym stanie technicznym w momencie badania.

W momencie badania kotły pracowały.

Autor opinii zakłada, że nie ukryto żadnych faktów, które mogłyby mieć wpływ na ustalenie stanu technicznego oraz oszacowanie wartości rynkowej kotłów gazowych.

CHARAKTERYSTYKA I OGÓLNA OCENA STANU TECHNICZNEGO

KOCIOŁ GAZOWY BABCOK WANSON z palnikiem LNTA 0



DANE IDENTYFIKACYJNE		
Marka:	RUMIA	
Typ /Rodzaj	GAZOWY	
Model:	HTO 60	
Rok budowy	2001	
Nr fabryczny	01-050-20068	
Moc cieplna	450 KW	
Masa	2250 kg	
Kolor powłoki lakierowanej/numer	CZERWONY	--
Rok produkcji/Ilość miejsc	2001	1
Objętość wody	1,25 m ³	
Temperatura pary nominalna	150 °C	
Data oględzin	26.41.2023	
DOKUMENTACJA / DTR	JEST	

OGÓLNA OCENA : stan ŚREDNI – nie wymaga nakładów finansowych.
 Piec posiada wszelkie badania i jest w ciągłej eksploatacji .