



- LEGENDA :
- łącznik jednobiegunowy; schodowy; krzyżowy; świecznikowy; łącznik o szczelności IP65; bistabilny
- Oprawy oświetleniowe:
- 1 - LUG LIGHT FACTORY LUGCLASSIC LED PT 840 1x48W, IP44 lub równoważne
  - 2 - LUGCLASSIC ECO LED SATIN 840 37W lub równoważne
  - 3 - LUG OFFICE LED PT 4900 840 MAT 37W lub równoważne
  - 4 - LUG MEDICA 1 LED PT 600 4900 840 MAT 39W IP65 lub równoważne
  - 5 - LUG ATLANTYK LED 840 45W IP65 lub równoważne
  - 6 - LUG CALLA LED 840 28W IP65 lub równoważne (nał umywalkami montować na ścianie na wysokości 2.2m)
  - 7 - LED 840 37W IP65 lub równoważne (oświetlenie zewnętrzne)
- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem zgodnym z kierunkiem ewakuacji z autotestem
- Oświetlenie kierunkowe w technologii LED z piktogramem "WYJSCIE EWAKUACYJNE" z autotestem
- Oświetlenie doświetlająca w technologii LED z autotestem

UWAGA: Podane produkty traktować jako przykładowe. Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, może zastosować produkt równoważny o parametrach technicznych, jakościowych nie gorszych niż produkt wskazany z nazwy.

UWAGA: Projektowane kamery nawiązać do istniejącego monitoringu w budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		
DZIECIĘCY		
6/01	DYŻURKA LEKARZY	20,80m <sup>2</sup>
6/02	SANITARIAT	3,00m <sup>2</sup>
6/03	KOMUNIKACJA	3,60m <sup>2</sup>
6/04	POKÓJ ORDYNATORA	10,30m <sup>2</sup>
6/05	SEKRETARIAT/ODDZIAŁOWA	14,30m <sup>2</sup>
6/06	SALA CHORYCH	26,50m <sup>2</sup>
6/07	SANITARIAT	3,15m <sup>2</sup>
6/08	SALA CHORYCH	26,90m <sup>2</sup>
6/09	SANITARIAT	2,85m <sup>2</sup>
6/10	SALA CHORYCH	26,00m <sup>2</sup>
6/11	SANITARIAT	3,00m <sup>2</sup>
6/12	BRUDOWNIK	9,40m <sup>2</sup>
6/13	KORYTARZ	5,40m <sup>2</sup>
6/14	POM. PORZĄDKOWE	9,60m <sup>2</sup>
6/15	WC RODZICA	5,40m <sup>2</sup>
6/16	POM. PRZYGOTOWANIA MIESZANEK	7,80m <sup>2</sup>
6/17	ANEKS KUCHENNY RODZICA	4,90m <sup>2</sup>
6/18	KOMUNIKACJA	23,00m <sup>2</sup>
6/19	KŁATKA SCHODOWA	14,60m <sup>2</sup>
6/20	WC	2,25m <sup>2</sup>
6/21	POKÓJ PRZYJĘĆ	10,15m <sup>2</sup>
6/22	ŚLUZA	4,40m <sup>2</sup>
6/23	IZOLATKA	7,85m <sup>2</sup>
6/24	SANITARIAT	4,45m <sup>2</sup>
6/25	ŚLUZA	2,10m <sup>2</sup>
6/26	SALA CHORYCH	10,80m <sup>2</sup>
6/27	SANITARIAT	4,10m <sup>2</sup>
6/28	ŚLUZA	2,50m <sup>2</sup>
6/29	SALA CHORYCH	9,40m <sup>2</sup>
6/30	SANITARIAT	3,00m <sup>2</sup>
6/31	ŚLUZA	2,40m <sup>2</sup>
6/32	SALA CHORYCH	11,10m <sup>2</sup>
6/33	SANITARIAT	3,30m <sup>2</sup>
6/34	P. PIELEŃNIARKI	9,90m <sup>2</sup>
6/35	POM. SOCJALNE	8,70m <sup>2</sup>
6/36	P. PRZYGOTOWANIA LEKÓW	7,55m <sup>2</sup>
6/37	SALA ZABIEGOWA	21,95m <sup>2</sup>
6/38	SALA CHORYCH	23,90m <sup>2</sup>
6/39	SANITARIAT	3,20m <sup>2</sup>
6/40	WC PERSONELU	3,10m <sup>2</sup>
6/41	MAGAZYN	8,90m <sup>2</sup>
6/42	KORYTARZ	10,2m <sup>2</sup>
6/43	KORYTARZ	35,3m <sup>2</sup>
6/44	KORYTARZ	40,2m <sup>2</sup>
RAZEM:		471,20m <sup>2</sup>

Rysunek	RZUT 5 PIĘTRA – O. DZIECIĘCY PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	Nr rys. E2
Inwestycja	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO CELEM ROZWOJU SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POWIECIE STASZOWSKIM	Data: 05.2020
Adres budynku	Staszów ul. 11 Listopada 78 dz. nr 5871/4	Skala 1:100
Branża	Elektryczna	Nr upr.
Projektant	mgr inż. Krzysztof Lis	SWK/PWOE/0097/12
Sprawdzający	inż. Mieczysław Sznajder	SWK/0056/P00E/03